

श्रीलाला-3
अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

फॉर्म नं०
23210

संयुक्त भवन का अनामकित प्रबंधक को भेजा है। यह फॉर्म फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।

कार्यालय अग्निशमन विभाग, जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश

मार्थ 15/05/2021

दिनांक 20-5-2021

नाम / प्रबंधक

श्रीलाला मोहन प्रो. कॉलेज

आनंद नगर (पेल्हा)

पता

महाराजगंज

संयुक्त भवन में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध

अधिक प्रमाण पत्र संख्या

दिनांक 19-5-21

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध

10 एक्सटिंग्यूशर

फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के

अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 100 (एक सौ रुपये) भारतीय स्टेट बैंक शाखा महाराजगंज

में जमा किया गया। प्रतीति रसीद नं० महाराजगंज में बालान संख्या 13/610 दिनांक 20-5-21 द्वारा जमा कराया गया। प्रति प्रति रसीद

दान के उपरान्त 10 अंश फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है -

- परीक्षण का दिनांक। 19-5-21
- पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। 10-5-16 FSO श्री ओमप्रकाश
- संस्थान का विवरण। श्रीलाला मोहन प्रो. कॉलेज आनंद नगर (पेल्हा)
- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 10 एक्सटिंग्यूशर
- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 10 एक्सटिंग्यूशर
- प्रकृत किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1-	<u>100 लीटर सीए</u>	<u>5 एमए</u>	<u>10</u>	<u>कार्यशील</u>

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की गयी है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होंगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन माली का होगा।

निलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गुरीशचंद्र
 उप निदेशक परिक्षेत्रीय गुरीशचंद्र

20/05/21
 (ओमप्रकाश)
 (नाम एवं इतिहास)
 श्रीलाला मोहन प्रो. कॉलेज
 महाराजगंज

Rajendra
 प्रबंधक

अग्निशमन विभाग
 स्वर्ण प्रसाद, महाराजगंज
 आनंद नगर (पेल्हा), महाराजगंज